REPUBLIQUE FRANCAISE

ARS GRAND EST- Délégation territoriale 57
***
4, rue des messageries
57045 METZ CEDEX 1

Standard Régional : 03 83 39 30 30

ars-grandest-dt57-vsse@ars.sante.fr

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2019

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : **BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E**

Les données de ce rapport sont extraites du Systéme d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux d'alimentation)

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).
Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LE POINT DE MISE EN DISTRIBUTION DE L'EAU

Il s'agit du lieu où l'eau est mise en distribution éventuellement après traitement.
Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU produite au point de mise en distribution (PMD).

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (interconnexions) peuvent être décrites

JNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E	CHENOIS	2 354	CAP FORAGE DE LESSE	TTP STATION DEFERR. ET CHLORATION
BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E	SEBVF 2	33 867	CAP FORAGE 602	

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

JNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
			CAP FORAGE 605 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 1 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 2 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 3 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 4 CAP FORAGE HAUTE VIGNEULLES	TTP STATION BASSE-VIGNEULLES TTP STATION CREHANGE
BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E	SEBVF 3	3 938	CAP FORAGE 602 CAP FORAGE 605 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 1 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 2 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 3 CAP FORAGE BASSE-VIGNEULLES 4 CAP FORAGE HAUTE VIGNEULLES	TTP STATION BASSE-VIGNEULLES

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

JNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
				TTP STATION CREHANGE

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Installations de l'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 000784 - UNITE DE DISTRIBUTION CHENOIS

INSTALLATIONS EN AMONT					
Code INS amont	Nom de l'Installation amont	Type INS	Niveau	Pérennité du lien	Pourc. de débit
000782	STATION DEFERR. ET CHLORATION	TTP	1	Permanent	100 %
000781	FORAGE DE LESSE	CAP	2		

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Installations de l'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 001421 - UNITE DE DISTRIBUTION SEBVF 2

INSTALLATIONS EN AMONT					
Code INS amont	Nom de l'Installation amont	Type INS	Niveau	Pérennité du lien	Pourc. de débit
001867	STATION CREHANGE	TTP	1	Permanent	100 %
001372	STATION BASSE-VIGNEULLES	TTP	2		
001406	FORAGE 605	CAP	2		
001407	FORAGE 602	CAP	2		
001366	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 1	CAP	3		
001367	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 2	CAP	3		
001368	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 3	CAP	3		
001369	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 4	CAP	3		
002246	FORAGE HAUTE VIGNEULLES	CAP	3		

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Installations de l'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 001642 - UNITE DE DISTRIBUTION SEBVF 3

INSTALLATIONS EN AMONT					
Code INS amont	Nom de l'Installation amont	Type INS	Niveau	Pérennité du lien	Pourc. de débit
001372	STATION BASSE-VIGNEULLES	TTP	1	Permanent	100 %
001867	STATION CREHANGE	TTP	1		
001366	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 1	CAP	2		
001367	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 2	CAP	2		
001368	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 3	CAP	2		
001369	FORAGE BASSE-VIGNEULLES 4	CAP	2		
001406	FORAGE 605	CAP	2		
001407	FORAGE 602	CAP	2		
002246	FORAGE HAUTE VIGNEULLES	CAP	2		

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels règlementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable. Cette exigence a été renforcé par la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 puis par la Loi du 9 août 2004 relative à la Politique de Santé Publique.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage, plus particulièrement depui le 4 janvier 1997.

Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage :

Il vous appartient de vous assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que les documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P..

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la position administrative de vos captages telle qu' elle est connue de l'A.R.S., je vous invite à prendre contact avec le service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales de la Délégation Territoriale de Moselle.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)				SITUATION ADMINISTRATIVE				
Nom	**Type**	**Commune d'implantation**	**Code B.R.G.M.**	**Avis Hydrogéologue agréé**	**Avis CODERST**	**Autorisé le**	**Arrêté D.U.P.**	**Protection**
FONTAINE AUX FEES	SOURCE	VIVIERS	01944X0017	01/04/1994	06/06/1996		22/07/1996	Oui
FORAGE 602	FORAGE	CREHANGE	01656X0015	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE 605	FORAGE	CREHANGE	01652X0127	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE BASSE-VIGNEULLES 1	FORAGE	HAUTE-VIGNEULLES	01651X0019	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)				SITUATION ADMINISTRATIVE				
Nom	**Type**	**Commune d'implantation**	**Code B.R.G.M.**	**Avis Hydrogéologue agréé**	**Avis CODERST**	**Autorisé le**	**Arrêté D.U.P.**	**Protection**
FORAGE BASSE-VIGNEULLES 2	FORAGE	HAUTE-VIGNEULLES	01651X0081	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE BASSE-VIGNEULLES 3	FORAGE	HAUTE-VIGNEULLES	01651X0082	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE BASSE-VIGNEULLES 4	FORAGE	HAUTE-VIGNEULLES	01651X0083	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE COMMUNAL	FORAGE	ARRAINCOURT	01655X0005	01/08/2000				Non
FORAGE DE LESSE	FORAGE	LESSE	01655X0030	01/10/1999	18/11/2004	10/03/2005	10/03/2005	Oui
FORAGE HAUTE VIGNEULLES	FORAGE	HAUTE-VIGNEULLES	01651X0085	01/11/2012	13/06/2016	09/08/2016	09/08/2016	Oui
FORAGE LES ETANGS	FORAGE	ETANGS (LES)	01387X0001	24/11/1977				Non
SOURCE DE NIESEN	SOURCE	XOCOURT	01943X0063					Non
SOURCE LE PETIT SAULCY	SOURCE	JUVILLE	01943X0047	01/02/1972				Non

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution

Cette synthèse ne prend en compte que les paramètres suivants :

PH	:	pH à 20°c (unitépH)	**CTHF**	:	Coliformes thermotolérants / 100ml-MS	**NO3**	:	Nitrates (mg/l)
TH	:	Titre hydrotimétrique (°F) ou dureté	**ECOLI**	:	Escherichia coli/100ml	**F**	:	Fluorures (µg/l)
TURB	:	Turbidité (NTU)	**CDT**	:	Conductivité à 20°c (µS/cm)	**AS**	:	Arsenic (µg/l)
			CDT25	:	Conductivité à 25°c (µS/cm)	**STRF**	:	Streptocoques fécaux / 100ml-MS

NB : * les paramètres non mesurés sur la période considérée n'apparaissent pas dans le tableau
* C = conforme aux limites de qualité, N = non conforme aux limites de qualité

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : STATION BASSE-VIGNEULLES

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
16/01/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C
09/04/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C
12/06/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C
27/08/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C
04/10/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C
17/12/19	HAUTE-VIGNEULLES	STATION BASSE-VIGNEULLES	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : STATION BASSE-VIGNEULLES

Détail	AS µg/L	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	FMG mg/L	NO3 mg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TH °f	TURBNFU NFU
16/01/2019		486,00	0,00	0			0,00	8,30	0	20,60	0,14
09/04/2019	1,61	557,00	0,00	0	2,90	0,12	0,00	7,90	0	23,40	0,15
12/06/2019		520,00	0,00	0			0,00	7,90	0	21,30	0,10
27/08/2019	1,66	526,00	0,00	0	2,60	0,08	0,00	7,90	0	20,60	0,00
04/10/2019		575,00	0,00	0			0,00	8,00	0	22,90	0,17
17/12/2019	2,19	544,00	0,00	0	35,00	0,05	0,00	8,00	0	21,60	0,26

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : STATION CREHANGE

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
16/01/19	TRITTELING-REDLACH	STATION CREHANGE	C	C
09/04/19	TRITTELING-REDLACH	STATION CREHANGE	C	C
12/06/19	TRITTELING-REDLACH	STATION CREHANGE	C	C
27/08/19	TRITTELING-REDLACH	STATION CREHANGE	C	C
04/10/19	TRITTELING-REDLACH	STATION CREHANGE	C	C

Détail	AS µg/L	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	FMG mg/L	NO3 mg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TH °f	TURBNFU NFU
16/01/2019		817,00	0,00	0			0,00	8,20	0	24,40	0,14
09/04/2019	1,89	882,00	0,00	0	14,50	0,14	0,00	8,00	0	25,60	0,17
12/06/2019		869,00	0,00	0			0,00	7,90	0	23,70	0,15
27/08/2019	1,69	918,00	0,00	0	23,90	0,08	0,00	7,90	0	24,80	0,15
04/10/2019		825,00	0,00	0			0,00	8,10	0	25,00	0,39

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : STATION DEFERR. ET CHLORATION

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
20/02/19	LESSE	STATION DEFERRISATION	C	C
12/06/19	LESSE	STATION DEFERRISATION	C	C
19/11/19	LESSE	STATION DEFERRISATION	C	C

Détail	AS µg/L	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	FMG mg/L	NO3 mg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TH °f	TURBNFU NFU
20/02/2019		1052,00	0,00	0			0,00	7,90	0	21,80	0,18
12/06/2019	2,47	1040,00	0,00	0	5,80	0,06	0,60	7,80	0	23,30	0,11
19/11/2019		1064,00	0,00	0			0,00	7,80	0	24,10	0,38

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : CHENOIS

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
01/04/19	ADAINCOURT	POINT COMMUNAL ADAINCOURT	C	C
01/04/19	VATIMONT	POINT COMMUNAL VATIMONT	C	C
01/04/19	VITTONCOURT	POINT COMMUNAL VITTONCOURT	C	C
29/04/19	VOIMHAUT	POINT COMMUNAL VOIMHAUT	C	C
14/08/19	HAN-SUR-NIED	POINT COMMUNAL HAN-SUR-NIED	C	C
09/09/19	HAN-SUR-NIED	POINT COMMUNAL HAN-SUR-NIED	S	C
24/09/19	ARRAINCOURT	POINT COMMUNAL ARRAINCOURT	C	C
24/09/19	BAUDRECOURT	POINT COMMUNAL BAUDRECOURT	C	C
24/09/19	CHENOIS	POINT COMMUNAL CHENOIS	C	C
24/09/19	HOLACOURT	POINT COMMUNAL HOLACOURT	C	C
24/09/19	SAINT-EPVRE	POINT COMMUNAL SAINT-EPVRE	C	C
24/09/19	VOIMHAUT	POINT COMMUNAL VOIMHAUT	C	C
25/10/19	FREMERY	POINT COMMUNAL FREMERY	C	C
25/10/19	LUCY	POINT COMMUNAL LUCY	C	C
07/11/19	LUCY	POINT COMMUNAL LUCY	S	C
19/11/19	LESSE	POINT COMMUNAL LESSE	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : CHENOIS

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TURBNFU NFU
01/04/2019	1004,00	0,00	0	55,80	8,10	0	0,17
01/04/2019	1008,00	0,00	0	1,60	8,10	0	0,12
01/04/2019	1009,00	0,00	0	6,40	8,10	0	0,18
29/04/2019	1053,00	0,00	0	40,80	8,00	0	0,15
14/08/2019	1111,00	0,00	0	4,00	7,90	0	0,19
09/09/2019	1064,00						
24/09/2019	1008,00	0,00	0	14,60	8,10	0	0,14
24/09/2019	1027,00	0,00	0	34,90	8,00	0	0,21
24/09/2019	1085,00	0,00	0	30,50	8,10	0	0,18
24/09/2019	1096,00	0,00	0	15,70	7,90	0	0,22
24/09/2019	1096,00	0,00	0	90,90	7,90	0	0,29
24/09/2019	1117,00	0,00	0	150,00	7,90	0	0,70
25/10/2019	1068,00	0,00	0	316,00	8,00	0	0,88
25/10/2019	1074,00	0,00	0	182,00	8,00	0	0,61
07/11/2019				77,90			
19/11/2019	1066,00	0,00	0	52,80	8,10	0	0,29

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
21/01/19	JALLAUCOURT	POINT COMMUNAL JALLAUCOURT	C	C
21/01/19	LEMONCOURT	POINT COMMUNAL LEMONCOURT	C	C
21/01/19	MANHOUE	POINT COMMUNAL MANHOUE	C	C
30/01/19	LELLING	POINT COMMUNAL LELLING	C	C
30/01/19	VARIZE-VAUDONCOURT	VAUDONCOURT (ANNEXE)	C	C
19/02/19	ALAINCOURT-LA-COTE	POINT COMMUNAL ALAINCOURT	C	C
20/02/19	FAULQUEMONT	CHEMERY	C	C
20/02/19	FAULQUEMONT	LOTISSEMENT LONGCHAMP	C	C
20/02/19	LAQUENEXY	POINT COMMUNAL VILLERS LA LAQUENEXY	C	C
20/02/19	MAIZEROY	POINT COMMUNAL MAIZEROY	C	C
18/03/19	FAULQUEMONT	CITÉ MINIÈRE	C	C
01/04/19	BAMBIDERSTROFF	POINT COMMUNAL BAMBIDERSTROFF HAUT	C	C
01/04/19	FAULQUEMONT	CENTRE	C	C
01/04/19	REMILLY	POINT COMMUNAL REMILLY	C	C
01/04/19	SANRY-SUR-NIED	POINT COMMUNAL SANRY-SUR-NIED	C	C
29/04/19	ADELANGE	POINT COMMUNAL ADELANGE	C	C
29/04/19	LEMUD	POINT COMMUNAL LEMUD	C	C
29/04/19	LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD	POINT COMMUNAL LONGEVILLE-L-ST	C	C
10/05/19	MONCHEUX	POINT COMMUNAL MONCHEUX	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
20/05/19	FAULQUEMONT	ZONE BASSE	C	C
20/05/19	TRITTELING-REDLACH	POINT COMMUNAL TRITTELING	C	C
04/06/19	DELME	POINT COMMUNAL DELME	C	C
04/06/19	JUVILLE	POINT COMMUNAL JUVILLE	C	C
05/06/19	COLLIGNY-MAIZERY	POINT COMMUNAL MAIZERY	C	C
12/06/19	SERVIGNY-LES-RAVILLE	POINT COMMUNAL SERVIGNY	C	C
17/06/19	FOVILLE	POINT COMMUNAL FOVILLE	C	C
17/06/19	LIOCOURT	POINT COMMUNAL LIOCOURT	C	C
03/07/19	COURCELLES-CHAUSSY	CENTRE	C	C
03/07/19	FLETRANGE	CITÉ MINIÈRE	C	C
03/07/19	MALAUCOURT-SUR-SEILLE	POINT COMMUNAL MALAUCOURT-/-SE	C	C
03/07/19	MANHOUE	POINT COMMUNAL MANHOUE	C	C
03/07/19	PONTPIERRE	POINT COMMUNAL PONTPIERRE	C	C
03/07/19	SILLY-SUR-NIED	POINT COMMUNAL SILLY-SUR-NIED	C	C
03/07/19	VILLER	POINT COMMUNAL VILLER	C	C
29/07/19	AULNOIS-SUR-SEILLE	POINT COMMUNAL AULNOIS	C	C
29/07/19	VULMONT	POINT COMMUNAL VULMONT	C	C
14/08/19	BAMBIDERSTROFF	POINT COMMUNAL BAMBIDERSTROFF HAUT	C	C
14/08/19	CREHANGE	CITÉ MINIÈRE	C	C
14/08/19	FLETRANGE	CENTRE	C	C
14/08/19	VAHL-LES-FAULQUEMONT	POINT COMMUNAL VAHL-LES-FAULQU	C	C
03/09/19	ANCERVILLE	POINT COMMUNAL ANCERVILLE	C	C
03/09/19	AUBE	POINT COMMUNAL AUBE	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
03/09/19	BAZONCOURT	POINT COMMUNAL BAZONCOURT	C	C
03/09/19	BOUSTROFF	POINT COMMUNAL BOUSTROFF	C	C
03/09/19	COURCELLES-CHAUSSY	LANDONVILLERS (ANNEXE)	C	C
03/09/19	COURCELLES-SUR-NIED	POINT COMMUNAL COURCELLES-/-NI	C	C
03/09/19	ETANGS (LES)	ETANGS (LES) -ZONE BASSE-	C	C
03/09/19	SORBEY	POINT COMMUNAL SORBEY	C	C
03/09/19	THICOURT	RUE DE LA TOUR	C	C
03/09/19	VILLERS-STONCOURT	POINT COMMUNAL VILLERS-STONCOU	C	C
04/09/19	LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS	POINT COMMUNAL LANEUVEVILLE	C	C
30/09/19	XOCOURT	POINT COMMUNAL XOCOURT	C	C
02/10/19	MONCHEUX	POINT COMMUNAL MONCHEUX	C	C
15/10/19	VIVIERS	POINT COMMUNAL VIVIERS	C	C
25/10/19	BECHY	POINT COMMUNAL BECHY	C	C
25/10/19	BRULANGE	POINT COMMUNAL BRULANGE	C	C
25/10/19	PANGE	POINT COMMUNAL PANGE	C	C
25/10/19	THONVILLE	POINT COMMUNAL THONVILLE	C	C
07/11/19	CREHANGE	CENTRE	C	C
13/11/19	ZIMMING	POINT COMMUNAL ZIMMING	C	C
19/11/19	CHANVILLE	POINT COMMUNAL CHANVILLE	C	C
19/11/19	COLLIGNY-MAIZERY	POINT COMMUNAL MAIZERY	C	C
19/11/19	GUESSLING-HEMERING	POINT COMMUNAL GUESSLING	C	C
22/11/19	DONJEUX	POINT COMMUNAL DONJEUX	C	C
22/11/19	MALAUCOURT-SUR-SEILLE	POINT COMMUNAL MALAUCOURT-/-SE	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
22/11/19	PUZIEUX	POINT COMMUNAL PUZIEUX	C	C
26/11/19	HARPRICH	POINT COMMUNAL HARPRICH	C	C
04/12/19	ORIOCOURT	POINT COMMUNAL ORIOCOURT	C	C
06/12/19	COLLIGNY-MAIZERY	POINT COMMUNAL COLLIGNY	C	C
06/12/19	RAVILLE	POINT COMMUNAL RAVILLE	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TURBNFU NFU
21/01/2019	548,00	0,00	0	41,20	8,40	0	0,27
21/01/2019	570,00	0,00	0	2,80	8,30	0	0,14
21/01/2019	578,00	0,00	0	4,40	8,30	0	0,00
30/01/2019	608,00	0,00	0	16,40	8,30	0	0,11
30/01/2019	802,00	0,00	0	21,50	8,30	0	0,10
19/02/2019	559,00	0,00	0	17,70	8,30	0	0,62
20/02/2019	541,00	0,00	0	1,10	8,10	0	0,11
20/02/2019	550,00	0,00	0	1,20	8,30	0	0,00
20/02/2019	875,00	0,00	0	61,10	8,20	0	0,20
20/02/2019	907,00	0,00	0	6,70	8,10	0	0,00
18/03/2019	868,00	0,00	0	9,10	8,10	0	0,14
01/04/2019	584,00	0,00	0	7,50	8,00	0	0,36
01/04/2019	585,00	0,00	0	0,00	8,10	0	0,13
01/04/2019	923,00	0,00	0	0,00	8,10	0	0,28
01/04/2019	598,00	0,00	0	1,90	8,00	0	0,12
29/04/2019	529,00	0,00	0	1,30	8,00	0	0,21
29/04/2019	899,00	0,00	0	30,80	8,00	0	0,17
29/04/2019	799,00	0,00	0	9,00	8,10	0	0,15
10/05/2019	495,00	0,00	0	1,80	8,20	0	0,19
20/05/2019	886,00	0,00	0	13,60	8,00	0	0,18
20/05/2019	820,00	0,00	0	10,70	8,10	0	0,17
04/06/2019	536,00	0,00	0	6,20	8,10	0	0,10
04/06/2019	535,00	0,00	0	81,40	8,10	0	0,24
05/06/2019	540,00	0,00	0	2,90	8,00	0	0,11
12/06/2019	562,00	0,00	0		8,00	0	0,10
17/06/2019	525,00	0,00	0	2,30	8,20	0	0,17
17/06/2019	525,00	0,00	0	2,90	8,10	0	0,39
03/07/2019	549,00	0,00	0	3,00	8,00	0	0,00

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TURBNFU NFU
03/07/2019	545,00	0,00	0	4,30	7,80	0	0,16
03/07/2019	877,00	0,00	0	10,80	8,00	0	0,14
03/07/2019	904,00	0,00	0	32,70	8,00	0	0,16
03/07/2019	567,00	0,00	0	3,40	8,10	0	0,00
03/07/2019	567,00	0,00	0	13,10	8,10	0	0,13
03/07/2019	872,00	0,00	0	11,80	7,90	0	0,15
29/07/2019	562,00	0,00	0	11,50	8,10	0	0,14
29/07/2019	551,00	0,00	0	25,00	8,00	0	0,17
14/08/2019	714,00	0,00	0	6,40	8,00	0	0,15
14/08/2019	1049,00	0,00	0	13,30	7,90	0	0,25
14/08/2019	532,00	0,00	0	11,90	8,00	0	0,21
14/08/2019	884,00	0,00	0	11,20	8,00	0	0,16
03/09/2019	540,00	0,00	0	38,80	7,80	0	0,22
03/09/2019	529,00	0,00	0	2,80	7,90	0	0,10
03/09/2019	601,00	0,00	0	3,70	7,60	0	0,19
03/09/2019	523,00	0,00	0	34,00	7,90	0	0,19
03/09/2019	540,00	0,00	0	3,50	7,70	0	0,15
03/09/2019	579,00	0,00	0	5,90	7,80	0	0,18
03/09/2019	524,00	0,00	0	4,00	7,90	0	0,14
03/09/2019	531,00	0,00	0	12,70	7,90	0	0,15
03/09/2019	920,00	0,00	0	32,50	7,70	0	0,18
03/09/2019	913,00	0,00	0	23,40	7,90	0	0,21
04/09/2019	482,00	0,00	0	10,20	8,30	0	0,14
30/09/2019	583,00	0,00	0	19,60	8,30	0	0,23
02/10/2019	587,00	0,00	0	4,90	8,10	0	0,31
25/10/2019	932,00	0,00	0	33,00	7,80	0	0,27
25/10/2019	958,00	0,00	0	11,80	7,90	0	0,18
25/10/2019	662,00	0,00	0	7,30	8,00	0	0,13

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 2

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TURBNFU NFU
25/10/2019	593,00	0,00	0	9,00	8,00	0	0,21
15/10/2019	588,00	0,00	0		8,40	0	0,74
07/11/2019	755,00	0,00	0	44,90	8,00	0	0,33
13/11/2019	789,00	0,00	0	17,50	8,20	0	0,30
19/11/2019	933,00	0,00	0	20,90	7,80	0	0,23
19/11/2019	716,00	0,00	0	8,20	7,90	0	0,13
22/11/2019	800,00	0,00	0	5,10	8,00	0	0,23
22/11/2019	755,00	0,00	0	8,00	8,00	0	0,23
19/11/2019	832,00	0,00	0	9,70	7,50	0	0,19
26/11/2019	936,00	0,00	0	19,00	7,80	0	0,37
22/11/2019	766,00	0,00	0	5,80	8,00	0	0,19
04/12/2019	723,00	0,00	0	15,40	7,80	0	0,20
06/12/2019	794,00	0,00	0	4,70	7,60	0	0,21
06/12/2019	789,00	0,00	0	5,70	7,70	0	0,26

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 3

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
20/02/19	ARRIANCE	POINT COMMUNAL ARRIANCE	C	C
01/04/19	MANY	POINT COMMUNAL MANY	C	C
07/05/19	BANNAY	POINT COMMUNAL BANNAY	S	C
20/05/19	ELVANGE	POINT COMMUNAL ELVANGE	C	C
20/05/19	MARANGE-ZONDRANGE	POINT COMMUNAL MARANGE	C	C
14/08/19	BAMBIDERSTROFF	POINT COMMUNAL BAMBIDERSTROFF BAS	C	C
24/09/19	BIONVILLE-SUR-NIED	POINT COMMUNAL BIONVILLE	C	C
24/09/19	FOULIGNY	POINT COMMUNAL FOULIGNY	C	C
24/09/19	HAUTE-VIGNEULLES	POINT COMMUNAL HTE-VIGNEULLES	C	C
15/10/19	HALLERING	POINT COMMUNAL HALLERING	C	C
25/10/19	HEMILLY	POINT COMMUNAL HEMILLY	C	C
14/11/19	GUINGLANGE	POINT COMMUNAL GUINGLANGE	C	C
19/11/19	HERNY	POINT COMMUNAL HERNY	C	C
26/11/19	MAINVILLERS	POINT COMMUNAL MAINVILLERS	C	C

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SEBVF 3

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/(100mL)	ECOLI n/(100mL)	FET µg/L	PH unité pH	STRF n/(100mL)	TURBNFU NFU
20/02/2019	527,00	0,00	0	11,70	8,20	0	0,12
01/04/2019	593,00	0,00	0	1,40	7,90	0	0,10
07/05/2019				2,10			0,19
20/05/2019	571,00	0,00	0	1,60	7,90	0	0,00
20/05/2019	556,00	0,00	0	1,50	8,00	0	0,14
14/08/2019	533,00	0,00	0	1,80	8,00	0	0,19
24/09/2019	567,00	0,00	0	9,00	7,90	0	0,16
24/09/2019	572,00	0,00	0	6,90	7,90	0	0,12
24/09/2019	560,00	0,00	0	6,30	7,80	0	0,12
15/10/2019	402,00	0,00	0	32,20	8,30	0	0,41
25/10/2019	617,00	0,00	0	56,40	8,00	0	0,24
14/11/2019	783,00	0,00	0	3,70	7,70	0	0,22
19/11/2019	834,00	0,00	0	7,00	7,70	0	0,27
26/11/2019	784,00	0,00	0	14,20	7,80	0	0,65

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau du prélèvement

CAP FORAGE 602

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
25/03/2019	Chlorures	mg/L	444		200,00
25/03/2019	Sodium	mg/L	279,6		200,00

Nombre de dépassements : *2*

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.

Nombre de dépassements :

CAP FORAGE 605

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
20/02/2019	Chlorures	mg/L	453		200,00
25/03/2019	Chlorures	mg/L	423		200,00
25/03/2019	Sodium	mg/L	253,7		200,00
09/04/2019	Chlorures	mg/L	442		200,00
12/06/2019	Chlorures	mg/L	403		200,00
27/08/2019	Chlorures	mg/L	409		200,00
04/10/2019	Chlorures	mg/L	432		200,00
06/12/2019	Chlorures	mg/L	384		200,00

Nombre de dépassements : *8*

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau du prélèvement

CAP FORAGE 605

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.

Nombre de dépassements :

TTP STATION BASSE-VIGNEULLES

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
27/08/2019	Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	SANS OBJET	3	1,00	2,00

Nombre de dépassements : 1

TTP STATION DEFERR. ET CHLORATION

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
20/02/2019	Température de l'eau	°C	25,7		25,00

Nombre de dépassements : 1

UDI CHENOIS

Nom de l'unité de gestion : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

Année : 2019

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau du prélèvement

UDI CHENOIS

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
14/08/2019	Conductivité à 25°C	µS/cm	1111	200,00	1100,00
24/09/2019	Conductivité à 25°C	µS/cm	1117	200,00	1100,00
25/10/2019	Fer total	µg/L	316		200,00

Nombre de dépassements : 3

ARS GRAND EST- Délégation territoriale 57
***
4, rue des messageries
57045 METZ CEDEX 1

Standard Régional : 03 83 3930 30

ars-grandest-dt57-vsse@ars.sante.fr

RAPPORT ANNUEL DE SYNTHESE SUR LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE ANNEE : 2019

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : BASSE VIGNEULLES FAULQUEMONT S.I.E

L'eau distribuée en 2019 par l'unité de distribution "CHENOIS" a été sur le plan bactériologique de bonne qualité.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires sur le plan physico-chimique pour les substances recherchées, à l'exception d'un dépassement des références de qualité fixées pour les paramètres turbidité et température.

L'eau distribuée en 2019 par l'unité de distribution "SEBVF 2" a été sur le plan bactériologique de bonne qualité.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires sur le plan physico-chimique pour les substances recherchées.

L'eau distribuée en 2019 par l'unité de distribution "SEBVF 3" a été sur le plan bactériologique de bonne qualité.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires sur le plan physico-chimique pour les substances recherchées.